

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора Государственного
автономного учреждения профессионального
образования «Центр учреждения Ленинградской
области «Интеграция социальной и трудовой
интеграции»

№ *03.3-06* от *10.04.2023* 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в Учебно тренировочном центре
«Дом сопровождаемого проживания»
ГАНПОУ ЛО «МЦ СяТИ»

г. Всеволожск
2023 г

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности (далее – Инструкция) в УТЦ «Дом сопровождаемого проживания» ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ» (далее – «Дом проживания») разработана на основе «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479, других нормативных документов по пожарной безопасности, и содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации проживания и содержания здания, помещений и прилегающих к ним территорий, а также правила поведения работников и проживающих «Дома проживания» в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Работники «Дома проживания» допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

1.4. **Ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в «Доме проживания» является Заведующий «Дома проживания», который отвечает за:**

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ» (далее – Учреждение), дежурных и аварийных служб;

- организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

- проверку включения автоматической системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре);

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы лифтового оборудования;

- перекрывание водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

- прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удаление за пределы опасной зоны всех работников и проживающих, не задействованных в тушении пожара;

- осуществление общего руководства тушением пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности работников и проживающих;

- по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания «Дома проживания» и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организацию привлечения сил и средств к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

1.6. Вся информация об эксплуатации систем противопожарной защиты «Дома

проживания», отражается в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты УТЦ «Дома сопровождаемого проживания».

1.7. Ответственным лицом за ведение и внесение информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, является Главный специалист по безопасности Учреждения.

1.8. Главный специалист по безопасности обеспечивает ознакомление (под подпись) работников и проживающих лиц с мерами пожарной безопасности в «Доме проживания».

1.9. В жилых комнатах «Дома проживания» запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение.

Запрещается использование открытого огня на балконах жилых комнат, оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенную сигарету, керосиновую лампу и др.).

1.10. Запрещается использовать технические, подвальные этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения «Дома проживания» для организации производственных мастерских, хранения оборудования, мебели и других предметов.

II. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в УТЦ «Дом сопровождаемого проживания».

2.1. В «Доме проживания» на видном месте вывешиваются информационные таблички с указанием номера вызова пожарной команды и памятка действий при возникновении пожара и мерах по его предотвращению.

2.2. . Запрещается курение табака в здании и помещениях «Дома проживания».

2.2. Должно быть определено место для курения, оборудованное металлическими урнами и знаками безопасности «Место для курения».

2.3. Должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.

Все работники «Дома проживания» исполняющие должностные обязанности должны быть ознакомлены с планом эвакуации под подпись, а также должна быть установлена системы оповещения людей о пожаре.

2.4. Все работники и проживающие выпускники Учреждения в «Доме проживания», обязаны:

- соблюдать требования правил пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами (компьютеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и т. д.), предметами бытовой химии, другими пожароопасными веществами и материалами.

III. Содержание УТЦ «Дом сопровождаемого проживания»

3.1. Дороги, проезды и подъезды к «Дому проживания», эвакуационным выходам здания и пожарным гидрантам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой – очищенными от снега и льда.

3.2. Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты), устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

3.3. Не допускается использовать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

3.4. При реконструкции помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.5. Наружные пожарные ограждения на крышах «Дома проживания» необходимо содержать в исправном состоянии и периодически проверять на соответствие требованиям нормативно-технических документов по пожарной безопасности.

3.6. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери содержаться в исправном состоянии. .

3.7. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери могут запираются лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

3.8. Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

3.9. При эксплуатации «Дома проживания» запрещается:

- хранить и применять в подвале ЛВЖ, ГЖ, взрывчатые вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и вентиляционных камер;
- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков и на лестничных клетках ступеней и площадок;
- фиксировать самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;
- пользоваться поврежденными электроустановками;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

3.10. Мебель в жилых комнатах УТЦ должна быть расставлена таким образом, чтобы были свободны эвакуационные пути из комнаты.

3.11. В жилых комнатах «Дома проживания» запрещается:

- проводить какие-либо работы с применением открытого огня;
- проводить без разрешения лакокрасочные работы; работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т. п.) с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин, растворители и т. п.);
- накапливать мусор. Вынос мусора из комнаты должен осуществляться ежедневно.

3.12. При эксплуатации электропроводки, электророзеток, электровыключателей запрещается:

- крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями;
- связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку, использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки для подвешивания каких-либо предметов;
- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо зафиксированными в (на) стенах электророзетками и электровыключателями;
- включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также вставлять в них посторонние предметы;
- самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты: монтировать, демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели. Монтаж, демонтаж,

ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток, электровыключателей проводится техником (электриком), обслуживающим «Дом проживания»;

- открытую электропроводку белить известью, красить красками, заклеивать и забивать какими-либо материалами;

- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля и т. п. в местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласования на это со специалистами отделения по инженерно-технической работе Учреждения;

- перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт.

3.13. При эксплуатации электроприборов запрещается:

- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями инструкций по эксплуатации электрических приборов;

- эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, электроприбор «бьется» током);

- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;

- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;

- переносить электроприборы, включенные в электросеть;

- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);

- завязывать, скручивать, заземлять электрошнуры электроприборов;

- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от электросети;

- применять для защиты электроприборов электропредохранители с большим, чем положено, номинальным током, а также электропредохранители заводского изготовления (скрутки проволоки – «жучки»);

- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной мастерской;

- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые имеются, должны быть отключены от электроприборов;

- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь включенными в электросеть, за исключением приборов, которые, согласно нормативным документам, допускаются к эксплуатации без надзора за ними.

3.14. В «Доме проживания» запрещается эксплуатация:

- электронагревательных приборов любого типа (открытого или закрытого, самодельного или промышленного изготовления, большой или малой мощности, с изолирующими подставками или без них), а именно: электрокаминов, электрообогревателей, электроплиток, электрокипятильников, электрочайников, электрокофеварок, электросамоваров, электроутюгов, электропаяльников, электровыжигателей.

- печей СВЧ;

- электроиллюминации;

- электроприборов, потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт;

- электрических приборов самодельного изготовления;

- портативных газовых плиток.

Использование указанных приборов разрешается только в специально выделенных для этих целей помещениях.

3.15. В «Доме проживания» допускается эксплуатация следующих электроприборов, при условии что они технически исправны и эксплуатируются согласно требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя: настольных ламп, светильников (типа «бра»,

«торшер»), радиоприемников, телевизоров, видеоманитофонов, аудиоманитофонов, холодильников, пылесосов, вентиляторов, электрофенов, электробигудей, диапроекторов, электроудлинителей, компьютерной техники и оргтехники.

3.16. Электроприборы, эксплуатируемые в «Доме проживания», должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том числе с целью удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).

3.17. Уходя из комнаты, необходимо выключить электроосвещение и электроприборы, за исключением тех, которые, согласно нормативным документам на их эксплуатацию, допускается эксплуатировать без надзора за ними.

3.18. При эксплуатации электроплит на кухне «Дома проживания» запрещается:

- оставлять их без надзора с включенными нагревательными элементами;
- сушить на и над электроплитами, а также ближе 2-х метров от них какие-либо предметы (в том числе белье, обувь и т. п.);
- заливать конфорки электроплиты жиром и сахаристыми веществами.

3.19. Проживающий обязан докладывать заведующему «Дома проживания» о каждом случае возгорания, который произошел, но который удалось ликвидировать своими силами или который мог произойти в помещениях дома проживания».

3.20. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в помещениях «Дома проживания» класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах.

IV. Содержание первичных средств пожаротушения в «Доме проживания».

4.1.. На каждом этаже здания размещается не менее двух огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара.

4.2. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 м.

4.3. Каждый огнетушитель, установленный в здании, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

4.4. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи выходов из помещений на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

V. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения в «Доме проживания»

5.1. При использовании огнетушителя ОП-5 (порошковый) следует:

- поднести его к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;
- взять ствол (резиновый шланг), нажать на рукоятку и направить струю пены на очаг пожара;
- тушить пламя с расстояния не более 3 м.

VI. Действия дежурного персонала – Социального работника и Дежурного по режиму УТЦ «Дом сопровождаемого проживания» заступающего на дежурство.

6.1. Перед заступлением на дежурство дежурный персонал **обязан:**

- осмотреть противопожарное состояние всех комнат (квартир) проживания и подконтрольных помещений;

- проверить состояние эвакуационных выходов (отсутствие препятствий, свободное открывание дверей, наличие ключей, в зимнее время – отсутствие снежных заносов и льда);

- проверить наличие и исправность ручного фонаря и средств индивидуальной защиты органов дыхания для проживающих - ШАНС-Е и дежурной смены - СИП-1М, первичных средств пожаротушения, средств транспортировки (носилки) для проживающих МГН;

- при обнаружении в ходе проверки каких-либо нарушений, немедленно устранить эти нарушения;

- в случае невозможности устранения выявленных нарушений, сделать соответствующие записи в журнале дежурств и поставить в известность заведующего «Дома проживания» и администрацию Учреждения;

6.2. Во время дежурства дежурный персонал **обязан:**

- поддерживать установленный противопожарный режим;
- следить за противопожарным состоянием всех подконтрольных помещений;
- производить периодически осмотр все помещений, в соответствии с режимом, установленным должностными инструкциями;

6.3. Во время дежурства персоналу **запрещается:**

- спать и отлучаться за пределы «Дома проживания», кроме проведения плановых мероприятий по сопровождению проживающих;

- заниматься выполнением каких-либо хозяйственных работ (не имеющих отношения к дежурству);

- закрывать на замки двери помещений, в которых находятся люди.

VII. Порядок действия дежурного персонала – Социального работника и Дежурного по режиму УТЦ «Дом сопровождаемого проживания» при пожаре и ЧС

7.1. Порядок действий дежурного персонала при пожаре и ЧС:

- при обнаружении пожара и признаков горения в здании, помещении немедленно сообщает о возникновении пожара по телефону «01» либо «112»; либо по тел.8-(81370)-4-08-29 – (отряд пожарной охраны №15 Всеволожского района), при этом назвать адрес (УТЦ «Дом сопровождаемого проживания» ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ», г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.6), место возникновения пожара, свою фамилию;

- оперативно ставит в известность заведующего «Дома проживания», руководство и дежурные службы Учреждения;

- проверяет включение в работу автоматической системы противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре);

- принимает меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- применяет СИЗ органов дыхания – «Самоспасатель изолирующий противопожарный» (СИП-1М), фонарь, при необходимости обеспечить выдачу СИЗ органов дыхания - «Шанс-Е» эвакуируемым проживающим, в первую очередь МГН;

- при необходимости использует носилки медицинские бескаркасные;

- исключает условия, способствующие возникновению паники, с этой целью не оставляет без присмотра проживающих с момента обнаружения пожара и до их вывода в безопасную зону на улицу;

- направляется в комнаты проживания инвалидов на первом этаже и спокойным голосом сообщает о необходимости эвакуации, при необходимости просит взять верхнюю одежду и лекарства;

- эвакуацию начинает из помещений, в котором возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- в первую очередь проводить эвакуацию проживающих МГН первого этажа здания, совместно с дежурным поста охраны;
- по завершении эвакуации проживающих и работников, во взаимодействии с дежурным охранником, в обязательном порядке проверяет все комнаты (квартиры), санузлы и подсобные помещения, на всех этажах здания, где могут находиться люди на предмет обнаружения оставшихся людей. В случае необходимости использует СИЗ органов дыхания, фонарь.
- после эвакуации всех людей из здания плотно закрыть все двери и окна;
- собирает проживающих и работников на месте сбора на улице (навес у здания) и проверяет их наличие по спискам. В случае отсутствия кого-либо из проживающих и работников, дежурный персонал обязан немедленно сообщить об этом руководству Учреждения.

VIII. Порядок действия Заведующего УТЦ «Дом сопровождаемого проживания» при пожаре и ЧС

8.1. Порядок действия Заведующего «Дома проживания» при пожаре и ЧС:

- при обнаружении пожара и признаков горения в здании, помещении немедленно сообщает о возникновении пожара по телефону «01» либо «112»; либо по тел.8-(81370) -4-08-29 – (отряд пожарной охраны №15 Всеволожского района), при этом назвать адрес (УТЦ «Дом сопровождаемого проживания» ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ», г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.6), место возникновения пожара, свою фамилию;
- оперативно ставит в известность руководство и дежурные службы Учреждения;
- дублирует сообщение о возникновении пожара по телефону в пожарную охрану;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организует их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. При необходимости вызывает скорую помощь и службу спасения;
- проверяет включение в работу автоматической системы противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре);
- прекращает все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удаляет за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществляет общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организует эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организует встречу подразделений пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

8.2. По прибытии пожарных подразделений информирует руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, строений и сооружений, количестве эвакуируемых проживающих и работников, и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

IX. Порядок действий сотрудника службы охраны при пожаре и ЧС.

9.1. Порядок действий дежурного охранника поста охраны при пожаре и ЧС:

- при обнаружении пожара и признаков горения в здании, помещении немедленно сообщает о возникновении пожара по телефону «01» либо «112»; либо по тел.8-(81370) -4-08-29 – (отряд пожарной охраны №15 Всеволожского района), при этом назвать адрес (УТЦ «Дом

сопровождаемого проживания» ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ», г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.6), место возникновения пожара, свою фамилию;

- голосом дублирует сообщение о пожаре дежурному персоналу и немедленной эвакуации из здания «Дома проживания»;

- включает систему оповещения о пожаре, если это не произошло в автоматическом режиме;

- проверяет состояние запасных и эвакуационных выходов, открывает их;

- принимает меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- в первую очередь принимает участие в эвакуации проживающих инвалидов МГН первого этажа;

- оказывает помощь в применении при эвакуации СИЗ органов дыхания проживающим и работникам;

- при необходимости, совместно с заведующим и дежурным персоналом «Дома проживания» принимает меры и проверяет все комнаты (квартиры), санузлы и подсобные помещения, на всех этажах здания, где могут находиться люди, на предмет обнаружения оставшихся людей. В случае необходимости использует СИЗ органов дыхания, фонарь.

- по прибытию пожарных подразделений обеспечивает возможность беспрепятственных действий сотрудникам в прокладке пожарных рукавов от пожарных гидрантов к месту тушения очага возгорания;

- оказывает содействие сотрудникам МЧС в заправке пожарных машин из пожарного гидранта;

- блокирует вход в здание посторонним в период тушения пожара.