

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора Государственного  
автономного нетипового профессионального  
образовательного учреждения Ленинградской  
области «Мультицентр социальной и трудовой  
интеграции»



от «03» сентяб. 2023 г.

### ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности Выборгского филиала  
Государственного автономного нетипового профессионального  
образовательного учреждения Ленинградской области  
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»  
(ГАНПОУ ЛО «МЦ СИТИ»)

г. Всеволожск  
2023 г

## **I. Общие положения**

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности (далее – Инструкция) Выборгского филиала ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ» (далее – «Выборгский филиал») разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479, других нормативных документов по пожарной безопасности, и содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации работы и содержания здания, помещений и прилегающих к ним территорий, а также правила поведения работников «Выборгского филиала» в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Работники «Выборгского филиала» допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

1.4. **Ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в «Выборгском филиале» является директор «Выборгского Филиала», который отвечает за:**

- сообщение о возникновении пожара в пожарную часть №52 г. Выборг и оповещение (информирование) руководства ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ» (далее – Учреждение), дежурных и аварийных служб;

- организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

- проверку включения автоматической системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре);

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты);

- перекрытие водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции (при наличии) в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

- прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удаление за пределы опасной зоны всех работников и временно проживающих, не задействованных в тушении пожара;

- осуществление общего руководства тушением пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

- встречу подразделений пожарной части и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение подразделениям пожарной части, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности работников и временно проживающих;

- по прибытии подразделения пожарной части информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания «Выборгского филиала» и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организацию привлечения сил и средств к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

1.5. Вся информация об эксплуатации систем противопожарной защиты «Выборгского филиала», отражается в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты

## **Выборгского филиала ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ».**

1.6. Ответственным лицом за ведение и внесение информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, является директор Выборгского филиала или уполномоченное лицо, назначенное приказом директора.

1.7. Директор Выборгского филиала или уполномоченное лицо обеспечивает ознакомление (под подпись) работников и временно проживающих лиц с мерами пожарной безопасности установленными в «Выборгском филиала».

1.8. В жилых комнатах «Выборгского филиала», временного проживания, запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение.

Запрещается использование открытого огня в рабочих и жилых помещениях, оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенную сигарету, керосиновую лампу и др.).

1.9. Запрещается использовать технические этажи, вентиляционные камеры (при наличии) и другие технические помещения «Выборгского филиала» для организации производственных мастерских, хранения оборудования, мебели и других предметов.

## **II. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Выборгском филиале ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ».**

2.1. В «Выборгском филиале» на видном месте вывешиваются информационные таблички с указанием номера вызова пожарной команды и памятка действий при возникновении пожара и мерах по его предотвращению.

2.2. . Запрещается курение табака в здании и помещениях «Выборгского филиала».

2.2. Должно быть определено место для курения, оборудованное металлическими урнами и знаками безопасности «Место для курения».

2.3. Должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.

Все работники «Выборгского филиала» исполняющие должностные обязанности должны быть ознакомлены с планом эвакуации под подпись, а также должна быть установлена системы оповещения людей о пожаре.

2.4. Все работники и временно проживающие в «Выборгском филиале», обязаны:

- соблюдать требования правил пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами (компьютеры и оргтехника, электроплитки, электрочайники, холодильники и т. д.), предметами бытовой химии, другими пожароопасными веществами и материалами.

## **III. Содержание Выборгского филиала ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ»**

3.1. Дороги, проезды и подъезды к «Выборгскому филиалу», эвакуационным выходам здания и пожарным гидрантам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой – очищенными от снега и льда.

3.2. Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты, внутренний противопожарный водопровод), устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

3.3. Не допускается использовать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

3.4. При реконструкции помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.5. Наружные пожарные ограждения на крыше «Выборгского филиала» необходимо содержать в исправном состоянии и периодически проверять на соответствие требованиям нормативно-технических документов по пожарной безопасности.

3.6. Окна чердаков, цокольных и технических этажей и подвалов (при наличии) должны быть остеклены, а их двери содержаться в исправном состоянии. .

3.7. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери могут запираются лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

3.8. Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

3.9. При эксплуатации «Выборгского филиала» запрещается:

- хранить и применять в подвале ЛВЖ, ГЖ, взрывчатые вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- оставлять открытыми двери технических помещений, электроцитовых и вентиляционных камер;
- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, коридорах, тамбурах;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и эвакуационные лестницы;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков и на лестничных клетках ступеней и площадок;
- фиксировать самозакрывающиеся двери на эвакуационной лестничной клетке в коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;
- пользоваться поврежденными электроустановками;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

3.10. Мебель в рабочих и жилых помещениях должна быть расставлена таким образом, чтобы были свободны эвакуационные пути.

3.11. В рабочих и жилых комнатах «Выборгского филиала» запрещается:

- проводить какие-либо работы с применением открытого огня;
- проводить без разрешения лакокрасочные работы; работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т. п.) с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин, растворители и т. п.);
- накапливать мусор. Вынос мусора из должен осуществляться ежедневно.

3.12. При эксплуатации электропроводки, электророзеток, электровыключателей запрещается:

- крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями;
- связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку, использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки для подвешивания каких-либо предметов;
- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо зафиксированными в (на) стенах электророзетками и электровыключателями;
- включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также вставлять в них посторонние предметы;

- самостоятельно изменять схему электроснабжения рабочих и жилых помещений: монтировать, демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели. Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток, электровыключателей проводится техником (электриком) или рабочим по комплексному обслуживанию зданий, обслуживающим «Выборгский филиал»;

- открытую электропроводку белить известью, красить красками, заклеивать и забивать какими-либо материалами;

- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля и т. п. в местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласования на это со специалистами отделения по инженерно-технической работе Учреждения;

- перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт.

### 3.13. При эксплуатации электроприборов запрещается:

- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями инструкций по эксплуатации электрических приборов;

- эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, электроприбор «бьется» током);

- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;

- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;

- переносить электроприборы, включенные в электросеть;

- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);

- завязывать, скручивать, заземлять электрошнуры электроприборов;

- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от электросети;

- применять для защиты электроприборов электропредохранители с большим, чем положено, номинальным током, а также электропредохранители заводского изготовления (скрутки проволоки – «жучки»);

- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной мастерской;

- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнатах проживания, должны быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые имеются, должны быть отключены от электроприборов;

- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь включенными в электросеть, за исключением приборов, которые, согласно нормативным документам, допускаются к эксплуатации без надзора за ними.

### 3.14. В «Выборгском филиале» запрещается эксплуатация:

- электронагревательных приборов любого типа (открытого или закрытого, самодельного или промышленного изготовления, большой или малой мощности, с изолирующими подставками или без них), а именно: электрокаминов, электрообогревателей, электроплиток, электрокипятильников, электрочайников, электрокофеварок, электросамоваров, электроутюгов, электропаяльников, электровыжигателей.

- печей СВЧ;

- электроиллюминации;

- электроприборов, потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт;

- электрических приборов самодельного изготовления;

- портативных газовых плиток.

**Использование указанных приборов разрешается только в специально выделенных для этих целей помещениях.**

3.15. В «Выборгском филиале» допускается эксплуатация следующих электроприборов, при условии что они технически исправны и эксплуатируются согласно требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя: настольных ламп, светильников (типа «бра», «торшер»), радиоприемников, телевизоров, видеоманитонов, аудиоманитонов, холодильников, пылесосов, вентиляторов, электрофенов, электробигудей, диапроекторов, электроудлинителей, компьютерной техники и оргтехники.

3.16. Электроприборы, эксплуатируемые в «Выборгском филиале», должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том числе с целью удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).

3.17. Уходя из рабочего помещения и комнаты проживания, необходимо выключить электроосвещение и электроприборы, за исключением тех, которые, согласно нормативным документам на их эксплуатацию, допускается эксплуатировать без надзора за ними.

3.18. При эксплуатации электроплит в «Выборгском филиале» запрещается:

- оставлять их без надзора с включенными нагревательными элементами;
- сушить на и над электроплитами, а также ближе 2-х метров от них какие-либо предметы (в том числе белье, обувь и т. п.);
- заливать конфорки электроплиты жиром и сахаристыми веществами.

3.19. Работники и временно проживающие «Выборгского филиала» должны докладывать директору или уполномоченному лицу о каждом случае возгорания, который произошел, но который удалось ликвидировать своими силами или который мог произойти в помещениях «Выборгского филиала».

3.20. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в помещениях «Выборгского филиала» класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на кухне, столовой, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах.

#### **IV. Содержание первичных средств пожаротушения в Выборгском филиале ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ».**

4.1.. На каждом этаже здания размещается не менее двух огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара.

4.2. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 м.

4.3. Каждый огнетушитель, установленный в здании, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

4.4. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи выходов из помещений на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

#### **V. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения в Выборгском филиале ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ».**

5.1. При использовании огнетушителя ОП-5 (порошковый) следует:

- поднести его к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;
- взять ствол (резиновый шланг), нажать на рукоятку и направить струю пены на очаг пожара;
- тушить пламя с расстояния не более 3 м.

## **VI. Порядок осмотра и закрытия рабочих помещений по окончании работы Выборгского филиала ГАНПОУ Ло «МЦ СиТИ».**

6.1. Работник, уходящий из рабочего помещения последним, после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
- обесточить все электроприборы, за исключением установок, работа которых предусмотрена круглосуточно;
- в случае обнаружения неисправностей необходимо доложить об этом директору филиала или уполномоченному лицу.

6.2. После закрытия помещений необходимо сдать ключи на пост охраны.

## **VII. Порядок действия работников Выборгского филиала ГАНПОУ Ло «МЦ СиТИ» при пожаре и ЧС.**

7.1. Педагогический работник «Выборгского филиала» при пожаре и ЧС обязан:

- прекратить занятие и работу, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет, закрыть окна в учебном классе, на рабочем месте;
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации обучающихся из здания на улицу за кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники, с этой целью преподаватели не оставляют обучающихся с момента обнаружения пожара и до вывода в безопасную зону на улице;
- эвакуацию начинать из помещения, в котором возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
- в первую очередь проводить эвакуацию обучающихся МГН, совместно с дежурной службой охраны и другими работниками «Выборгского филиала»;

7.1.2. После выхода из здания педагогический работник должен собрать группу на месте сбора и проверить наличие всех обучающихся. В случае отсутствия кого-либо из обучающихся педагогический работник должен сообщить об этом директору или уполномоченному лицу «Выборгского филиала».

7.2. Работник «Выборгского филиала» при пожаре и ЧС обязан:

- при обнаружении пожара и признаков горения в здании, помещении немедленно сообщить о возникновении пожара по телефону «01» либо «112»; либо по тел.8 (813-78)221-15 – (отряд пожарной части №52 г. Выборг, ул. Кутузова д.47), при этом назвать адрес (Выборгский филиал ГАНПОУ Ло «МЦ СиТИ», г. Выборг, ул. Комсомольская, д.14), место возникновения пожара, свою фамилию;
- оперативно поставить в известность директора «Выборгского филиала» и дежурного поста охраны;
- проверить включение в работу автоматической системы противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре), если она не сработала в автоматическом режиме;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, в первую очередь МГН, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
- начать эвакуацию из помещений, в котором возник пожар и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

## **VIII. Порядок действия директора Выборгского филиала ГАНПОУ Ло «МЦ СиТИ» при пожаре и ЧС**

8.1. При обнаружении пожара и признаков горения в здании директор Выборгского филиала обязан:

- немедленно сообщить о возникновении пожара по телефону «01» либо «112»; либо по тел.8 (81378) 221-15 – (отряд пожарной части №52 г. Выборг. ул. Кутузова д.47), при этом назвать адрес (Выборгский филиал ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ», г. Выборг, ул. Комсомольская, д.14), место возникновения пожара, свою фамилию;
- оперативно поставить в известность руководство ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ»;
- дублировать сообщение о возникновении пожара по телефону в пожарную часть №52 по тел. 8 (81378) 221-15;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. При необходимости вызывает скорую помощь и службу спасения;
- проверить включение в работу автоматической системы противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре);
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- организовать общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

8.2. По прибытии пожарных подразделений проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, строений и сооружений, количестве эвакуированных обучающихся, работников, временно проживающих, посетителей и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

## **IX. Порядок действий сотрудника службы охраны при пожаре и ЧС.**

9.1. Дежурный охранник поста охраны при пожаре и ЧС обязан:

- при обнаружении пожара и признаков горения в здании, помещении немедленно сообщить о возникновении пожара по телефону «01» либо «112»; либо по тел.8 (81378) 221-15 – (отряд пожарной части №52 г. Выборг. ул. Кутузова д.47), при этом назвать адрес (Выборгский филиал ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ», г. Выборг, ул. Комсомольская, д.14), место возникновения пожара, свою фамилию;
- голосом дублирует сообщение о пожаре работникам, обучающимся и посетителям, и немедленной эвакуации из здания «Выборгского филиала»;
- включает систему оповещения о пожаре, если это не произошло в автоматическом режиме;
- проверяет состояние запасных и эвакуационных выходов, открывает их;
- принимает меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
- в первую очередь принимает участие в эвакуации обучающихся и временно проживающих инвалидов МГН первого и цокольного этажей;
- оказывает помощь в применении при эвакуации СИЗ органов дыхания проживающим и работникам;
- при необходимости, совместно с директором или уполномоченным лицом «выборгского филиала» принимает меры и проверяет все рабочие помещения, комнаты временно проживающих, санузлы и подсобные помещения, на первом и цокольном этажах здания, где

могут находиться люди, на предмет обнаружения оставшихся людей. В случае необходимости использует СИЗ органов дыхания, фонарь.

– по прибытию пожарных подразделений обеспечивает возможность беспрепятственных действий сотрудникам в прокладке пожарных рукавов от пожарных гидрантов к месту тушения очага возгорания;

– оказывает содействие сотрудникам МЧС в заправке пожарных машин из пожарного гидранта;

– блокирует вход в здание посторонним в период тушения пожара.